

Policy avseende installation av ladd-box Brf Åkannen

Om man som medlem i Brf Åkannen avser att installera en ladd-box ska man kontakta styrelsen med sin förfrågan innan installation sker. Det ska göras av den anledningen att man som medlem ska ha fått kännedom om denna policy.

Denna policy har upprättats för att i den mån det går säkerhetsställa att installation av ladd-box sker på ett korrekt sätt i relation till hela föreningen och alla medlemmar, att det inte utgör någon risk för våra bostadsrätter och medlemmar.

- En ladd-box installeras på medlemmens bekostnad och ansvar. Ladd-boxen tillhör medlemmen och inte föreningen.
- Installation ska ske fackmannamässigt och intyg ska lämnas in till styrelsen.
- Ladd-boxen ska vara kopplad till en jordfelsbrytare.
- Medlemmen som bekostar installation av ladd-box är ansvarig för underhåll och eventuell reparation.
- Minsta rekommendation för installation av ladd-box är 16 A. Önskas en eventuell uppgradering från 16A till 20 A står medlemmen för denna kostnad och fortlöpande kostnader avseende denna uppgradering.
- Styrelsen önskar att ladd-boxen placeras längst in i carporten på stolpen/väggen för att det ska ge ett enhetligt utseende i vår förening som möjligt.
- Styrelsen rekommenderar att man installerar ladd-box med effektvakt för att säkerhetsställa hushållets bästa elförsörjning.
- Om man flyttar ska man som medlem informera nästa bostadsrättsägare om denna policy och ansvar för ladd-boxen som sitter på bostadsrättens carport. Om man väljer att ta ner sin ladd-box får man återställa till ursprungsskick.

Brf Styrelsen